SCHEMAT STREF POŻAROWYCH

LEGENDA:

- SP1 — OZNACZENIE STREFY POŻAROWEJ NR STREFY
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
- SYSTEM WENTYLACJI POŻAROWEJ
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY
- ŚCIANA O ODP. OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODP. OGNIOWEJ REI 60
- WYDZIELONE POM. TECHNICZNE
- EIS30 — DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EIS 30 DO ZASTOSOWANIA
- EI60 — DRZWI LUB WITRYNY O ODP. OGNIOWEJ EI60 DO ZASTOSOWANIA
- EI60 — DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI60 ISTNIEJĄCE
- EI30 — DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI 30
- DRZWI BEZKLASOWE
- DRZWI DO ZASTOSOWANIA
- EI60 — ŻALUZJA O KLASIE ODP. OGNIOWEJ EI60
- BARIERKA RUCHOMA
- EI30 — PRZESZKLENIA O ODP. OGNIOWEJ
- ZAKRES ROZBUDOWY - FRAGMENTY PROJEKTOWANE

NA KONDYGNACJI ZASTOSOWANO:

1. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP
2. INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PRZECIWPOŻAROWĄ Z HYDRANTAMI WEWĘTRZNYMI 25
3. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
4. WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH
5. SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATEK SCHODOWYCH
6. PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE SP3 I SP4

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa,

EKSPERTYZA TECHNICZNA

W TRYBIE §2 UST.3a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r .

DATA: WRZESIEŃ 2014

AUTORZY:	PODPIS
mgr.inż.Krzysztof Dąbrowski Nr upr. 478/2006 rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	
inż.Marian Nocula Nr upr. CRRB131/97/R rzeczoznawca budowlany	

TREŚĆ RYSUNKU: **1 PIĘTRO**

SKALA:	NR RYS.
1:100	4