



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, ul. Polna 1

Warszawa, dnia 26 lipca 2010 r.

KANCELARIA OGÓLNA KM PSP

m.st. Warszawy

Wpłynęło dnia 30 LIP. 2010 dz. 6685

Otrzymują

WZ.5560/136/10

MZ
a.e.
2010-08-03

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960r. z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) po rozpatrzeniu *Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie*, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego - inż. bud. ład. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Stanisław Smuga, nadesłanej przy piśmie z dnia 15 maja 2010 r. (data wpływu do tut. Komendy 21 maja 2010 r.) przez Dyrektora Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24, 00-576 Warszawa -

wyrażam zgodę

na rezygnację ze zbiornika zapasu wody o pojemności co najmniej 100 m³, służącego do zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w przedmiotowym, wysokim budynku szpitala (ZL II), zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 -

pod warunkiem

1. Wykonania zbiornika z zapasem wody o pojemności co najmniej 10 m³, służącego do zasilania ww. instalacji.
2. Zrealizowania pozostałych zaleceń wynikających z postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak 5595/170/10 z dnia 26 lipca 2010 r.

oraz dodatkowo:

1. Wykonania w elewacji budynku od strony drogi pożarowej zewnętrznej nasady Ø 75, służącej do awaryjnego zasilania ww. instalacji z samochodów gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.
2. Wydzielenia pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany zbiornik i pompa pożarowa, elementami oddzielen przeciwpożarowych (ścianami i stropem) o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem.
3. Zasilania ww. zestawu pompowego sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem zapewniającym ciągłość dostawy prądu o odporności ogniowej pH60

Uzasadnienie

Przedmiotową „Ekspertyzę...” złożono do uzgodnienia organowi PSP w trybie §1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r., poz. 563), które straciło moc w dniu 30 czerwca 2010 r. w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2010 r. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719). Przedstawione w „Ekspertyzie...” rozwiązania zamienne nie pozostają w sprzeczności z obowiązującym rozporządzeniem, w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Warunkiem dopuszczenia do użytkowania przedmiotowej instalacji powinna być pozytywna próba potwierdzająca prawidłową skuteczność działania instalacji, łącznie z układem pompowym lub hydroforowym oraz sprawdzeniem sprawności zewnętrznego zasilania poprzez projektowane nasady tłoczne.

Pouczenie

Postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy
3. a/a x2

MG

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Andrzej Ratański
Zastępca Komendanta