

**Tabela nr 4 ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH (rurowych) WYCIAGOWYCH**

Lp	Nr zespołu went.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Typ wentylatora	Ilość wyw. powietrza	Moc elektryczna	Ilość obrotów	Ilość	Producent / Uwagi
-	-	-	-	-	m3/h	W	obr/min	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	<b>WS2-SANITARIATY</b> Pomoc doraźna	-	Łazienka techniczna	<b>SILENT BOX SB 200C</b> 230/50HZ regulator obr bezstopniowy	120	188 230/50Hz	1800	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy
2		0.44	WC personelu		50				
3		0.24	Pom. porządkowe		60				
4		0.34	WC personelu		50				
5		0.36	Pom. porządkowe		60				
					ΣVw=340 Deltaρ=300Pa				
6	<b>1WM2</b>	0.48	Magazyn medyczny	<b>Wentylator łoż. ELS-V100</b>	100	34		1	
7	<b>2WM2</b>	0.50	Magazyn płynów infuzyjnych	<b>Went. rurowy RRK100</b> 230/50Hz regulator obr bezstopniowy	60	34 230/50Hz	2050	1	
8	<b>3WM2</b>	0.54	Magazyn sprzętu	<b>Wentylator łoż. ELS-V60</b>	50	18		1	
9	<b>4WM2</b>	0.52	Magazyn środków dezynfekcji	<b>Wentylator łoż. ELS-V100</b>	150	68		2	
10	<b>5WM2</b>	0.51	M. sprzętu jednorazowego	<b>Wentylator ELS-V60</b>	50	18		1	
11	<b>WT2</b>	0.49	Rozprężalnia	<b>Went. rurowy RR125C</b> 230/50Hz	150	72	2350	1	

Lp	Nr zespołu went.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Typ wentylatora	Ilość wyw. powietrza	Moc elektryczna	Ilość obrotów	Ilość	Producent / Uwagi
-	-	-	-	-	m3/h	W	obr/min	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	<b>WS3-</b> Sanitariaty Gabinety	-	WC Pacjenta D	<b>Silent Box SB 160 B</b> 230/50 Hz regulator obr bezstopniowy	80	110	1190	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy
13		-	WC Pacjenta M		50				
14		-	WC Personelu		100				
					$\Sigma Vw=230$				
15	<b>WSoc 3</b>	1.32	Pom. socjalne						
16	<b>WS5-</b> Sanitariaty Poliklinika	-	WC Pacjenta D						
17		-	WC Pacjenta M						
18		-	WC Personelu						
					$\Sigma Vw=280$				
19	<b>WM5</b>	-	Magazyn podręczny	<b>Wentylator łaz. ELS- V100</b>	80	34	-	1	
20	<b>WSoc. 5</b>	-	Pom. socjalne	<b>Wentylator łaz. ELS-V60</b>	120	36	-	2	
21	<b>WT</b>	-	Serwerownia	<b>Wentylator łaz. ELS- V100</b>	200	68	-	2	
22	<b>2WM6</b>	1.24	Magazyn podręczny	<b>Wentylator łaz. ELS- V60</b>	50	18	-	1	
23	<b>1WM6</b>	1.22	Magazyn sprzętu	<b>Wentylator łaz. ELS- V60</b>	50	18	-	1	
24	<b>2WM6</b>	1.24	Magazyn podręczny	<b>Wentylator łaz. ELS- V100</b>	50	18	-	1	
25	<b>1WS6-</b> Sanitariaty	1.20	Pomieszczenie WC	<b>Silent Box SB 160 B</b> 230/50 Hz Reg. obr. bezstop	100	110	1190	1	
26		1.19	Pomieszczenie WC		110				
27		1.15	Pom. porzadkowe		-				

Lp	Nr zespołu went.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Typ wentylatora	Ilość wyw. powietrza	Moc elektryczna	Ilość obrotów	Ilość	Producent / Uwagi
-	-	-	-	-	m3/h	W	obr/min	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2WS6	-	Łazienka	Wentylator łaz. ELS-V100	100	34	-	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy
29	WL7-Łazienki w pokojach łóżkowych	-	Pokoje łóżkowe, wyciąg z łazienek i pokoi	Silent Box SB 400 F 230/50 Hz Reg. obr. bezstop	1250	990	1290	1	
30	1WM7	2.39b	Magazyn leków	Wentylator łaz. ELS-V60	40	18	-	1	
31	1WB7	2.24	Brudownik	Went. rurowy- RR125 230/50HZ Reg. obr. bezstop	120	66	2420	1	
32	2WB7	2.07	Brudownik	Wentylator łaz. ELS-V60	120	18	-	1	
33	1WS7	2.34	WC Personelu	Went. rurowy- RR125 230/50HZ Reg. obr. bezstop	120	68	2420	1	
34	2WS7	2.09	Łazienka	Wentylator łaz. ELS-V60	120	68	-	2	
35	WT8	3.24	Pom. techniczne	Went. rurowy- RR125 230/50HZ Reg. obr. bezstop	80	68	2420	1	
36	WS8	3.21	WC D	Silent Box SB 200 C	100	188	1800	1	
37		3.20	WC M		80			1	

Lp	Nr zespołu went.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Typ wentylatora	Ilość wyw. powietrza	Moc elektryczna	Ilość obrotów	Ilość	Producent / Uwagi
-	-	-	-	-	m3/h	W	obr/min	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
38	<b>WS8</b>	3.04	Łazienka	230/50 Hz Reg. obr. bezstop	120	188	1800	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy
39	<b>WA8</b>	-	Archiwum	<b>Went. rurowy- RR125</b> 230/50HZ Reg. obr. bezstop	120	68	2420	1	
40	<b>1WM8</b>	3.11	Magazyn	<b>Wentylator łaz. ELS-V60</b>	50	18	-	1	
41	<b>WO9</b>	2.42	Okap	<b>Wentylator w okapie</b>	380	-	-	1	
42	<b>1WM9</b>	2.11	Zmywalnia	<b>Went. rurowy- RR125</b> 230/50HZ Reg. obr. bezstop	130	68	2420	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy
43	<b>1WM10</b>	0.013	Czyste śr. trwałe	<b>Went. rurowy- RR100A</b> 230/50HZ Reg. obr. bezstop	50	41	1900	1	
44	<b>2WM10</b>	0.014	Dez. Śr. trwałych	<b>Went. rurowy- RR125C</b> 230/50HZ Reg. obr. bezstop	90	72	2360	1	
45	<b>3WM10</b>	0.019	Magazyn odpadów	<b>Went. rurowy- RR100A</b> 230/50HZ Reg. obr. bezstop	50	41	1900	1	

Lp	Nr zespołu went.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Typ wentylatora	Ilość wyw. powietrza	Moc elektryczna	Ilość obrotów	Ilość	Producent / Uwagi
-	-	-	-	-	m3/h	W	obr/min	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
46	<b>4WM10</b>	0.09	Magazyn bielizny czystej	<b>Went. rurowy-RR100A</b> 230/50HZ Reg. obr. bezstop	70	34	2050	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy
47	<b>5WM10</b>	0.08	Magazyn bielizny brudnej	<b>Went. rurowy-RRK100</b> 230/50HZ Reg. obr. bezstop	60	34	2050	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy
48	<b>1WS10-</b> Sanitariaty	-	WC	<b>Silent Box SB 160B</b> 230/50 Hz Reg. obr. bezstop	100	110	1800	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy
49		-	WC		130				
					ΣVw=230				
50	<b>WT10</b>	-	Wentylatornia	<b>Went. rurowy-RR200A</b> 230/50HZ Reg. obr. bezstop	130	115	2580	1	HELIOS regulator obr. bezstopniowy

