

Dalkia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2, Budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.cieplodlawarszawy.pl
www.ebok.warszawa.dalkia.pl

Dział Technologii
tel. 22 658 53 57
fax 22 658 55 25
e-mail: jkurpiel@dalkia.pl

**Samodzielny Publiczny Kliniczny
Szpital Okulistyczny**
Katedra i Klinika Okulistyki
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

ul. Sierakowskiego 13
03-709 Warszawa

Nr sprawy: DSP/PST/14/1437439/1

Warszawa, 03.11.2014r.

**Dotyczy: warunków zmiany mocy zamówionej (węzeł cieplny Odbiorcy)
(nr ewidencyjny obiektu PN-14-0129)**

Odpowiadając na pismo znak SPKSO/KA – 3657/14 z dnia 22.10.2014r. oraz na wniosek uzupełniający dane otrzymany w dniu 29.10.2014r. Dalkia Warszawa S.A. informuje, że wyraża zgodę na dodatkowy przydział ciepła dla budynku szpitalnego przy ul. Sierakowskiego 13 na cele ciepła wentylacyjnego (c.went.) w ilości $N_{c.went.} = 15\text{kW}$ i ciepła technologicznego (c.t.) w ilości $N_{c.t.} = 145\text{kW}$ oraz koryguje przydział ciepła na cele centralnego ogrzewania (c.o.) do ilości $N_{c.o.} = 170\text{kW}$ i ciepłej wody (c.w.) do ilości $N_{c.w.}^{dr} = 71,8\text{kW}$.

Docelowe ilości ciepła dla w/w budynku wyniosą:

$N_{c.o.} = 170\text{kW}$; $N_{c.w.}^{max} = 287,1\text{kW}$; $N_{c.w.}^{dr} = 71,8\text{kW}$; $N_{c.went.} = 15\text{kW}$; $N_{c.t.} = 145\text{kW}$; **Razem 601,8kW**
Każdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych wymaga wystąpienia o korektę przydziału ciepła.

Warunkiem realizacji przydziału jest:

1. Wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, ciepła wentylacyjnego oraz budowy instalacji ciepła technologicznego;
2. Wykonanie projektu modernizacji węzła cieplnego (technologia + automatyka oraz elektryka);
3. Wykonanie modernizacji instalacji c.o., c.w., c.went. i wykonanie budowy instalacji c.t.;
4. Wykonanie modernizacji węzła cieplnego;
5. Złożenie nowego, podpisanego przez Odbiorcę Zlecenia na dostawę ciepła (w 3 egzemplarzach dla węzła cieplnego) w godz. 7¹⁵ – 15¹⁵ w Biurze Sprzedaży Dalkia Warszawa S.A. (adres i kontakt - na stronie www.cieplodlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Biuro Sprzedaży).

Formularz Zlecenia (obustronnie wydrukowany) do pobrania:

na stronie www.cieplodlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Biuro Sprzedaży → Wzory umów i zleceń lub w Biurze Sprzedaży Dalkia Warszawa S.A.

Pozycje 1, 2, 3 i 4 mogą być wykonane wyłącznie staraniem i na koszt Odbiorcy ciepła.

Roboty należy wykonywać zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim związanymi.

Rozpoczęcie oraz zakończenie prac dot. pkt. 4 należy zgłaszać do Dalkia Warszawa S.A. ZEC Północ (adres siedziby i telefony kontaktowe - na stronie www.cieplodlawarszawy.pl)

Dane hydrauliczne - parametry ciśnienia w miejscu włączenia przyłącza do sieci ciepłowniczej:
 $\Delta p_{zimna} = 0,45 \text{ MPa}$, $\Delta p_{lato} = 0,20 \text{ MPa}$, $p_{zasil.} = 1,20 \text{ MPa}$ (11,0 atn + 1 atm).

W razie konieczności wymiany regulatora przepływu – obecne urządzenie na majątku Odbiorcy, przedsiębiorstwo nasze dostarczy i zamontuje nowy regulator przepływu. W taki przypadku istniejący licznik ciepła oraz nowy regulator będą na majątku Dalkii Warszawa S.A. W tym celu należy (na minimum miesiąc przed planowanym terminem odbioru ciepła) pisemnie wystąpić do Dalkia Warszawa S.A. dołączając jednocześnie, do wglądu, uzgodnioną w Dalkia Warszawa S.A. dokumentację techniczną obejmującą dobór i montaż elementów automatyki.

Uzgodnieniu w Dalkia Warszawa S.A. podlegają projekty wykonawcze węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczej (przyłączy).

Projekty należy składać do uzgodnienia w Dziale Technologii (adres i kontakt - na stronie www.cieplodlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Dla Projektanta) codziennie w godzinach 7¹⁵ ÷ 15⁰⁰ (projekt dot.: sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego w 2 egz.), wraz z wypełnionym zleceniem – formularz zlecenia na stronie internetowej www.cieplodlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Taryfy i cenniki → Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych.

Jednocześnie informujemy, że założenia techniczno-eksploatacyjne dla instalacji wewnętrznych oraz do projektowania węzła cieplnego, a także warunki techniczne oraz wymogi dla projektów składanych do uzgodnienia w Dalkia Warszawa S.A. są dostępne na stronie internetowej www.cieplodlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Dla Projektanta. Założenia dla instalacji wewnętrznych zamieszczone są w „Wytycznych projektowania węzłów cieplnych”.

Dodatkowo informujemy, że za przeprowadzenie regulacji przepływu w węźle cieplnym Odbiorcy są obciążani kwotą wynikającą z „Cennika usług zewnętrznych i usług dodatkowych”. Powyższy cennik znajduje się na stronie internetowej Dalkia Warszawa S.A.: www.cieplodlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Taryfy i cenniki → Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych.

Aktualnie ww. kwota wynosi 310 zł (netto),

Dla opiniowanego budynku jest nadany numer ewidencyjny **PN-14-0129**.

Niniejsze uzgodnienia aktualne są przez okres **dwóch lat** od daty wydania.

Do wiadomości:

1. ZEC Północ
2. PSD
3. HS
4. PST a/a

Wydział Zarządzania Siecią Ciepłowniczą
Z-ca Dyrektora ds. Technologii

mgr inż. Paweł Szymonowski