

Warszawa, 06 sierpnia 2014 roku

Samodzielny Publiczny Kliniczny
Szpital Okulistyczny
ul. Sierakowskiego 13
03-709 Warszawa

DRZ-WWT/660/840/235389/14/5389

Dotyczy warunków technicznych zaopatrzenia w wodę na cele socjalne oraz p.pożarowe
przebudowywanych budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala
Okulistycznego zlokalizowanego przy ul. J. Sierakowskiego 13 w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo, które wpłynęło dnia 24.07.2014r. informuje, że ww. modernizowane
budynki, będzie można zaopatrzyć w wodę w ilości 2,6 dm³/s na cele socjalne oraz
2,45 dm³/s na cele ppoż. wewn. z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w rejonie
lokalizacji, poprzez wewnętrzną sieć wodociagową na terenie Szpitala Praskiego, po
sprawdzeniu przepustowości istniejących przyłączy wodociagowych do ww. obiektów.

Warunkiem jest wykonanie obliczeń hydraulicznych sprawdzających średnicę istniejących
przyłączy w dostosowaniu do potrzeb wszystkich zasilanych obiektów.

Zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. zewn. można będzie realizować:

- w ilości 20,0 dm³/s w oparciu o przewód wodociagowy DN 150 mm w ul. Sierakowskiego
- lub w ilości 10,0 dm³/s w oparciu o przewód wodociagowy DN 100 mm w ul. Jasińskiego i
Panieńskiej.

Spółka zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociagowej 0,25 MPa.

Na zaopatrzenie w wodę należy opracować dokumentację techniczną zgodnie
z obowiązującymi przepisami i złożyć w naszej Spółce celem uzgodnienia. Do dokumentacji
należy dołączyć dokumenty własnościowe nieruchomości.

Załącznik:

1. mapa syt.-wys. z informacją techniczną

Do wiadomości:

1. Arch. Tech. II a/a 4530/2K

Za zgodność z oryginałem.

[Signature] 1.34