



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.329.2014

Warszawa, dnia 17 października 2014 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku Specjalistycznego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie. Budynek SPKSO, 03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13*” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztofa Dąbrowskiego, nadesłanej przez Pracownię Architektoniczną TEAM projekt, ul. Hetmańska 21/4, 04-305 Warszawa przy piśmie z dnia 24 września 2014r.

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego średniowysokiego budynku Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 w Warszawie, polegających na:

- 1/ zamknięciu klatek schodowych na każdej kondygnacji w budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30 i szerokości minimum 0,9 m (na parterze o szerokości minimum 1,40 m) w świetle ościeżnicy,
- 2/ wyposażeniu budynku w system sygnalizacji pożarowej SSP, podłączonego do monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
- 3/ wyposażeniu budynku w sygnalizatory optyczno-akustyczne, uruchamiane samoczynnie przez system sygnalizacji pożarowej SSP.

Powyższe, inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 7.3. ekspertyzy, tj.:

- szerokości pionowych dróg ewakuacyjnych nie mniejszych niż 1,4 m dla biegów, które w budynku wynoszą od 1,31 m do 1,46 m,
- szerokości pionowych dróg ewakuacyjnych nie mniejszych niż 1,5 m dla spoczników, które w budynku wynoszą od 1,48 m do 1,88 m,
- wysokości stopni nie większej niż 0,15 m, które na schodach prowadzących do 1,5 piętra wynoszą od 0,125 m do 0,16 m oraz od 0,16 m do 0,20 m na schodach od


Za zgodność z oryginałem.
1. 100

2 piętra do maszynowni na klatce schodowej A I, a także od 0,14 m do 0,155 m na schodach na 2 piętro na klatce schodowej A II,

- lokalnego zawężenia szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,32 m w korytarzu pomiędzy klatką schodową B I a wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz budynku - przy wymaganej 1,40 m,
- długości dojścia ewakuacyjnego na 2 piętrze w skrzydle A od poczekalni nr 2.36 do drzwi EIS 30 wydzielonej przeciwpożarowo klatki schodowej B I wynoszącej 13,5 m - przy wymaganej 10 m,
- szerokości w świetle ościeżnic drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z holu pełniącego funkcje uzupełniające na zewnątrz budynku wynoszącej 1,61 m - przy wymaganej 2,10 m,
- długości dojścia od wyjścia z klatki schodowej A I do wyjścia na zewnątrz budynku wynoszącej 11,3 m - przy dopuszczalnej 10 m.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń.
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu, pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Pracownia Architektoniczna
TEAM Projekt
ul. Hetmańska 21/4
04-305 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a - 2 egz.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Szczygiel
Zastępca Komendanta


Za zgodność z oryginałem.