



ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON 000291799

Centrala: (022) 620 90 01/06; 654 79 21/24; Dyrektor: tel./fax (022) 620 37 19; 624 82 09
www.wsse.waw.pl; e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl

ZNS.9022.4.00515.2014.MS

Warszawa, dn. 27.10..2014 r.

Samodzielny Publiczny
Kliniczny Szpital Okulistyczny
ul. Józefa Sierakowskiego 13
03-709 Warszawa

DECYZJA DE ZNS/02873/2014

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), po zapoznaniu się z materiałami dołączonymi do wniosku Pani Teresy Czaplńskiej – Pełnomocnika Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego z siedzibą przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 w Warszawie, złożonego w sprawie udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wysokości pomieszczenia biurowego usytuowanego w rozbudowywanym budynku Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego, adres jw., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

wyraża zgodę

na obniżenie wysokości pomieszczenia biurowego nr 3.16 (statystyka medyczna), usytuowanego w rozbudowywanym budynku Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego, mieszczącego się przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 w Warszawie, do 2,8 m, pod warunkiem zapewnienia w ww. pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, gwarantującej uzyskanie zgodnej z wymaganiami wymiany powietrza i mikroklimatu, a także pod warunkiem uzgodnienia projektu budowlanego zamierzenia z odpowiednim państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym lub z uprawnionym rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych.

UZASADNIENIE

W dniu 08.10.2014 r., do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, wpłynął wniosek (pismo z dnia 07.10.2014 r.) Pani Teresy Czaplńskiej – Pełnomocnika Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego z siedzibą przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 w Warszawie, w sprawie udzielenia odstępstwa od warunków technicznych w trybie § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), w odniesieniu do pomieszczenia biurowego nr 3.16, usytuowanego w rozbudowywanym budynku Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego, adres jw.

Stosownie do § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), jeśli w pomieszczeniach do pracy, nauki i innych celów, przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób, nie występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia, minimalna wysokość tych pomieszczeń w świetle powinna wynosić 3,0 m.


Zgodnie z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić 3,0 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Analizując materiały przedłożone przy rozpoznawaniu wniosku, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie stwierdził, że przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, wysokość pomieszczenia biurowego nr 3.16 (statystyka medyczna), usytuowanego w rozbudowywanym budynku Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego, mieszczącego się przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 w Warszawie, może być obniżona zgodnie z żądaniem, do 2,8 m.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie udzielił odstępstwa na zasadach jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego (ul. Targowa 65 w Warszawie), za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Warszawie

[Signature]
z up. Kazimierz Rakocki
Zastępca Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Warszawie

Załączniki pozostawiono w aktach sprawy.

Otrzymuje:

1. Adresat za pośrednictwem Pełnomocnika:
Pani Teresy Czaplńskiej
ul. Hetmańska 21/4, 04-305 Warszawa.

Do wiadomości:

1. a/a.