

Warszawa, dnia 30 PAŹ. 2014

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ul. Sierakowskiego 13
03-0709 Warszawa

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z § 151 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie

wyraża zgodę

na zastosowanie recyrkulacji powietrza w następujących pomieszczeniach:

- na poziomie parteru: korytarzach komunikacyjnych z rejestracją, poczekalniami pacjentów i info-ochroną oraz pomieszczeniach biurowych;
- na poziomie I piętra: holu głównym oraz strefy akademickiej z: salami wykładowymi, konferencyjnymi, gabinetami kadry naukowej, biblioteką, pokojem studentów; pokoju redakcji OKO, pokoju kierownika Katedry i Kliniki z sekretariatem;
- na poziomie III piętra: komunikacji oraz w pomieszczeniach biurowych administracji szpitala

powstałych w wyniku rozbudowy Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie z następującymi zastrzeżeniami:

1. w pomieszczeniach, dla których wyrażana jest zgoda na zastosowanie recyrkulacji powietrza należy zapewnić nawiew powietrza zewnętrznego w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
2. instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach nie może powodować wtórnego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach,
3. instalacja jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych klimatyzatorów nie może powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku zgodnych z przepisami odrębnymi,
4. nawiew powietrza z klimatyzatorów nie może być skierowany na stanowiska pracy oraz na miejsca, w których pacjenci oczekują w poczekalni.

Uzasadnienie

Pani Teresa Czaplińska występująca w imieniu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 13 zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie recyrkulacji powietrza w zakładzie opieki zdrowotnej: SP Klinicznym Szpitalu Okulistycznym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 13.

Do wniosku dołączono:

1. pełnomocnictwo dla pani Teresy Czaplińskiej wydane przez SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie do reprezentowania Szpitala przed Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach związanych z uzyskaniem zgody na zastosowanie recyrkulacji powietrza w części biurowej rozbudowywanego SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego,
2. opis koncepcji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla rozbudowanej części SPKSO w Warszawie zawierającej uzasadnienie zastosowania instalacji lokalnego schładzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorów pracowanej przez mgr inż. arch. Teresę Czaplińską,
3. rysunki – rzuty poszczególnych kondygnacji z: „Projektu rozbudowy SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego” w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 13 opracowanego we wrześniu 2014 r. przez Pracownię Architektoniczną TEAM Projekt z siedzibą w Warszawie przy ul. Hetmańskiej 21/4.

Zgodnie z § 151 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki zdrowotnej wymaga zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego i jest możliwa do zastosowania gdy ich przeznaczenie nie wiąże się z występowaniem bakterii chorobotwórczych, z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych zapachów, zapewniając jednocześnie dopływ do tych pomieszczeń strumienia powietrza zewnętrznego w ilości odpowiadającej wymaganiom obowiązujących przepisów.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że pomieszczenia których dotyczy wniosek o wyrażenie zgody na zastosowanie w nich recyrkulacji powietrza powstaną w wyniku rozbudowy Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie. Rozbudowa szpitala polegać będzie na nadbudowie dwóch kondygnacji nad skrzydłem A budynku Szpitala oraz zabudowaniu części patio z jego podpiwniczeniem. W ramach ww. rozbudowy nastąpią zmiany funkcjonalne części pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydle B budynku Szpitala. W wyniku ww. rozbudowy na poziomie piwnicy budynku Szpitala wydzielone zostaną m.in.: szatnie dla personelu z łazienkami, magazyn odpadów, pomieszczenie dezynfekcji środków transportu oraz magazyn czystych środków transportu. Na poziomie parteru wydzielone zostaną: korytarze ze stanowiskiem punktu info-ochrony i rejestracją, pomieszczenia części ambulatoryjnej dla pacjentów (m.in.: rejestracja, poczekalnie, gabinety okulistyczne, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój socjalny dla personelu, zespoły węzłów sanitarnych dla pacjentów i personelu oraz pomieszczenia biurowe (kancelaria, statystyka, kierownik Polikliniki, koordynator świadczeń, pokój biurowy). Na poziomie I piętra wydzielone zostaną: hol, korytarze, pomieszczenia strefy akademickiej z: salami wykładowymi, salami konferencyjnymi, gabinetami kadry naukowej, biblioteką, pokojem studentów oraz pomieszczenia biurowe (pokój redakcji OKO, pokój kierownika Katedry i Kliniki z sekretariatem, pokoje działu technicznego). Na poziomie II piętra budynku wydzielone zostaną pomieszczenia oddziału łóżkowego. Na poziomie III piętra wydzielone zostaną pomieszczenia administracji Szpitala.

Ww. pomieszczenia wyposażone będą w instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej i instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej pracować będzie wyłącznie na powietrzu zewnętrznym.

Ponadto w następujących pomieszczeniach:

- na poziomie parteru: korytarzach komunikacyjnych z rejestracją, poczekalniami pacjentów i info-ochroną, pomieszczeniu pokoju socjalnym dla personelu oraz

- pomieszczeniach biurowych (kancelaria, statystyka, kierownik Polikliniki, koordynator świadczeń, pokój biurowy);
- na poziomie I piętra: holu, korytarzu, strefy akademickiej z: salami wykładowymi, salami konferencyjnymi, gabinetami kadry naukowej, biblioteką, pokojem studentów oraz biurowych (pokój redakcji OKO, pokój kierownika Katedry i Kliniki z sekretariatem, pokoje działu technicznego);
 - administracji szpitala na poziomie III piętra: komunikacji, pokojach biurowych, sali konferencyjnej,

przewidziano zastosowanie chłodzenia powietrza klimatyzatorami pracującymi na powietrzu obiegowym tylko w obrębie każdego z tych pomieszczeń.


W pomieszczeniach, w których przewidziano zastosowanie klimatyzatorów, zgodnie z informacją zawartą we wniosku, nie przewiduje się występowania bakterii chorobotwórczych, emisji substancji szkodliwych dla zdrowia czy uciążliwych zapachów.

Zastosowanie klimatyzatorów w ww. pomieszczeniach umożliwi obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniach, zwłaszcza w okresie lata, tym samym zwiększy komfort pracy personelu oraz komfort przebywających w poczekalni pacjentów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie, ul. Kochanowskiego 21 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w m. st. Warszawie
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie

Krzysztof Skórczewski

Otrzymuje:

↳ adresat za pośrednictwem pełnomocnika: Pani Teresa Czaplińska
ul. Hetmańska 21/4
04-305 Warszawa

Do wiadomości:

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
Oddział Epidemiologii
ul. Kochanowskiego 21
Warszawa
2. a/a

