

TABELA nr 1 - Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Lp	Kondygnacja	Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Kubatura	Ilość osób w pom.	Zyski	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi
				F	K			naw.	wyw.	naw.	wyw.	
				m ²	m ³	-	W	n/h	n/h	m ³ /h	m ³ /h	-
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
PIWNICA Zespół wentylacyjny nawiewno-wyiewny N10/W10- Szatnie z umywalniami												
	PIWNICA											
		00.11	Szatnia lek. D	15,28	38,2			4	5	150	190	
		00.12	Szatnia lek. M	7,44	18,6			4	5	80	100	
		00.15	Szatnia Lek. D	14,78	36,95			4	5	150	185	
		00.16	Łazienka Lek. D	9,10	23,35			6,5	7,2	120	120	2W10
			WC								50	1WS10
		00.18	Szatnia Lek. M	7,10	17,75			4	5	50	65	
		00.17	Łazienka Lek. M	5,39	13,50			5	5	70	70	2W10
			WC								50	1WS10
		00.10	Komunikacja	27,29	68,23			6,7	-	370	-	
		00.19	Mag. Odpadów	3,57	9,20			inf	5	inf	50	3WM10
		00.13	Czyste śr. Tr.	4,36	11,33			inf.	4	inf	50	1WM10
		00.14	Dez. Śr. Tw.	5,41	14,07			inf.	5	inf	60	2WM10
		0.09	Magazyn bielizny brudnej	5,96	13,17			inf.	4	inf	60	5WM10
		0.08	Magazyn bielizny czystej	6,08	22,33			inf.	3	inf	70	4WM10
								N10	Vn=	990 m³/h		
								W10	Vw=		540m ³ /h	
								1-3WM	Vw=		160m ³ /h	
								2W10	Vw=		190m ³ /h	
								1WS10	Vw=		100m ³ /h	
										ΣVw=990 m³/h		
		Nr Pom.		Pow.	Kubatura	Ilość osób		Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi

Lp	Kondygnacja		Nazwa pomieszczenia	F	K	w pom.	Zyski	naw.	wyw.	naw.	wyw.	-
				m ²	m ³	-	W	n/h	n/h	m ³ /h	m ³ /h	-
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
PIWNICA Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny N10/W10- Szatnie z umywalniami												
		00.3	Szatnia salowych	15,14	37,85			4	5	150	190	
		00.4	Łazienka salowych	8,58	21,45			5	5	110	110	2W10
			WC								50	2WS10
		00.6	Szatnia pielęgniarek	32,31	80,78			4	5	320	400	
		00.7	Łazienka pielęgniarek	15,73	39,33			5	5	200	200	2W10
			WC								50	2WS10
		00.5	Pom porządkowe	2,07	5,18			inf	4	inf	30	2WS10
		00.1	Komunikacja	43,39	108,48			6,7	-	380	-	
								N10	Vn=	1160m³/h		
								W10	Vw=		590m ³ /h	
								4-5WM	Vw=		130m ³ /h	
								2W10	Vw=		310m ³ /h	
								2WS10	Vw=		130m ³ /h	
										ΣVw= 1160m³/h		
								N10		ΣVn=2150m³/h		
								W10		ΣVw=1130 m³/h		
		Nr Pom.		Pow.	Kubatura	Ilość osób		Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi

Lp	Kondygnacja		Nazwa pomieszczenia	Pow. F	Kubatura K	Ilość osób w pom.	Zyski	naw.	wyw.	naw.	wyw.	-
				m ²	m ³	-	W	n/h	n/h	m ³ /h	m ³ /h	-
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
PARTER Zespół nawiewno-wyiewny N3/W3-Wentylacja z chłodzeniem- Gabinety okulistyczne												
	PARTER											
		0,03	Gabinet okulistyczny	18,85	58,43	3x50m3/h	1419,0	5,9	5,9	350	350	
		0,04	Gabinet okulistyczny	14,91	46,22	3x50m3/h	1128,0	6,1	6,1	280	280	
		0,05	Gabinet okulistyczny	15,99	49,57	3x50m3/h	1356,0	6,8	6,8	340	340	
		0,06	Gabinet okulistyczny	17,66	54,75	3x50m3/h	1423,0	6,4	6,4	350	350	
		0,07	Gabinet okulistyczny	11,67	36,18	3x50m3/h	1260,0	8,8	8,8	320	320	
		0,08	Gabinet okulistyczny	13,09	40,58	3x50m3/h	1320,0	8,1	8,1	330	330	
		0,09	Gabinet okulistyczny	16,69	51,74	3x50m3/h	1350,0	6,4	6,4	330	330	
		0,10	Gabinet okulistyczny	16,75	51,93	3x50m3/h	1440,0	6,9	6,9	360	360	
		0,12	Gabinet okulistyczny	16,24	50,34	3x50m3/h	1495,0	7,2	7,2	360	360	
		0,17	Gabinet diagnostyczny	22,24	68,94	3x50m3/h	1279,0	5,0	5,0	340	340	
		0,19	Gabinet okulistyczny	13,66	40,95	3x50m3/h	941,0	5,4	5,4	220	220	
								N3		Vn=3600 m ³ /h		
								W3		Vw=3600 m ³ /h		
		0,13	WC PaC M					inf		inf.	80	WS3
		0,11	WC Pacj D					inf		inf.	50	WS3
		0,16	WC Pers							inf.	100	WS3
								WS3	Vw=	230 m ³ /h		
Lp	Kondygnacja	Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. F	Kubatura K	Ilość osób w pom.	Zyski	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi
								naw.	wyw.	naw.	wyw.	-

				m ²	m ³	-	W	n/h	n/h	m ³ /h	m ³ /h	-
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
PARTER Zespół klimatyzacyjny KN1/WK1- Sala zabiegowa												
	PARTER											
		0,40	Sala zabiegowa	32,88	108,51	h=3,3m	2253,0	15	12,75	1700	1445	15% nadc
			strop laminarny z filtr HEPA									
		0,41	Przygotow lekarzy	5,33	15,99			10	9	160	145	10%nadc
			nawiewnik z filtr HEPA									
								KN1		Vn=1860 m ³ /h		
								KW1		Vw=1590 m ³ /h		
PARTER Zespół klimatyzacyjny KN2/WK2- Pomoc doraźna												
		0,28	Gab. okulistyczny	15,60	51,73	3x50m3/h	1970,0	9,3	9,3	430	430	
		0,3	Gab. anestezjologa	12,77	35,31	3x50m3/h	1600,0	9,6	10	340	340	
		0,35	Gab. pom. doraźnej	14,38	43,14	3x50m3/h	2296,0	10	10	430	430	
		0,39	Pokój pozabiegowy	7,38	22,14	2x50m3/h	1145,0	10	9	220	200	10%nadc
		0,47	Sterylizatornia	11,50	34,50	2x50m3/h	1230,0	7	7	250	250	
		0,37	Depozyt	3,13	7,80			inf	4	inf	40	
		0,38	Korytarz czysty	7,85	23,55	5x20m3/h	300,0	5	4	130	100	
		0,45	Korytarz czysty	16,33	48,00	10x20m3/h	420,0	5	4,0	250	200	
		0,43	przebieralnia pacjenta	6,04	18,12	1x30m3/h	300,0	5,5	0	100	-	
									ΣVn=2150 m ³ /h	ΣVw=1990 m ³ /h		
			dopływ powietrza z KN1						V=	270m3/h		
		0,36	Pom. porządkowe	3,66	9,15			inf	4	inf	60	WS2
		0,44	WC personelu	4,23	10,50			inf	5	inf	50	WS2
		0,42	Łazienka tech.	7,61	22,83			inf	5,5	inf	120	WS2
		0,34	WC personelu	6,54	16,35			inf	3	inf	50	WS2
		0,24	Pom. porządkowe	4,16	10,40			inf	4	inf	60	WS2
											ΣVw=340 m ³ /h	
									KN2		Vn=2150 m ³ /h	
									KW2		Vw=1990 m ³ /h	
Lp	Kondygnacja	Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. F	Kubatura K	Ilość osób w pom.	Zyski	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi
								naw.	wyw.	naw.	wyw.	-

				m ²	m ³	-	W	n/h	n/h	m ³ /h	m ³ /h	-
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
PARTER Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny N4/W4 -Holl z poczekalnią +K4 KLIMATYZATORY												
	PARTER	0,23	Poczekalnia	64,41	196,71	30x20m3/h		3	3	600	600	zyski wg obl
		0,01	Holl wejsciowy	86,86	261,20	20x20m3/h		1,5	1,5	500	500	
		0,26	Rejestracja	40,36	121,08	4xx50m3/h		2	2	250	250	
		0,27	Kancelaria	16,03	48,09	3x50m3/h		3	3	150	150	
		0,02	Kiosk	13,12	39,36	1x50m3/h		2	2	80	80	
		0,25	INFO/Ochrona	6,99	17,48	1x50m3/h		2	2	50	50	
		0,22	Korytarz	74,80	187,00	10x20m3/h		2,5	2,5	460	230	
		0,14	Statystyka	19,50	58,50	3x50m3/h		2,5	2,5	150	150	
		0,18	Pom. socjalne	10,50	31,50	4x30m3/h		4	4	120	120	WSoc3
		0,20	Kierownik	17,53	52,59	3x50m3/h		2,8	2,8	150	150	
		0,21	Pokój koordynatora	9,13	27,39	2x50m3/h		3,6	3,6	100	100	
								N4	Vn=	2460m3/h		
								W4	Vw=	2050m3/h		
								WSoc3	Vw=	120m3/h		
								WS3	Vw=	230m3/h		
										ΣVw=2460m ³ /h		
		0,32	Korytarz	13,98	41,94			5	3	220	120	
		0,34	WC					inf		inf	50	WS2
		0,29	Poczekalnia	16,85	50,55	10x20m3/h		4	4	200	200	
		0,31	Rejestracja	7,20	21,60	2x50m3/h		4	4	100	100	
		0,33	Szatnia	15,7	47,10			4	5	200	250	
								N4	Vn=	720m3/h		
								W4	Vw=	670m3/h		
								WS2	Vw=	50m3/h		
										ΣVw=720m ³ /h		
		0,46	Korytarz	38,9	116,58	10x20m3/h		2	2	340	340	
		0,53	Pokój biurowy	8,4	25,20	1x50m3/h		2	2,0	50	50	
	I PIĘTRO	1.34	Pokój działu tech	12,1	36,30	2x50m3/h		2,8	3	100	100	
		1.33	Pokój działu tech	6,2	18,66	1x50m3/h		2	2	50	50	
								N4	Vn=	540m3/h		
								W4	Vw=	540m3/h		
								N4		Vn=3720 m³/h		
								W4		Vw=3260 m³/h		
Lp	Kondygnacja	Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. F	Kubatura K	Ilość osób w pom.	Zyski	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi
								naw.	wyw.	naw.	wyw.	-

				m²	m³	-	W	n/h	n/h	m³/h	m³/h	-
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
I PIĘTRO Zespół klimatyzacyjny KN5/WK5 - Poliklinika												
	I PIĘTRO	1,25	Gabinet badań USG	17,80	53,43	3x50m3/h	1350,0	6,2	6	330	330	
	Poliklinika	1,26	Gab. badań -angiografia	15,04	45,12	4x50m3/h	1200,0	6,7	6,7	300	300	
		1,27	Gabinet okulistyczny	16,49	49,47	4x50m3/h	1235,0	6,1	6,1	300	300	
		1,28	Gabinet badań GDX + HRT	19,22	57,72	4x50m3/h	1280,0	6,3	6,3	360	360	
		1,29	Gab. badań.Pachymetria	19,39	58,17	4x50m3/h	1330,0	6,4	6,4	370	370	
		1,30	Gab. badań Mikroskop konf	20,56	61,65	4x50m3/h	1375,0	6	6,0	370	370	
		1,31	Gab. badań AS OCT	22,03	66,09	4x50m3/h	1420,0	6	6,0	390	390	
		1,32	Pom. socjalne	11,34	34,74	4x30m3/h	450,0	5	5	120	120	WSoc5
		1,35	Magazyn podręczny	8,19	24,57			inf.	3	inf z kl	80	WM5
		1,36	Serwerownia	12,83	38,49		wg danych				200	WT5
		1,37	Pokój lekarzy	14,73	44,19	4x50m3/h	1090,0	6,3	6,3	280	280	
		1,38	Gab. badań -Perymetria	14,32	42,96	3x50m3/h	880,0	4,7	4,7	200	200	
		1,39	Pokój lekarzy	18,18	54,54	4x50m3/h	1830,0	7,3	7,3	400	400	
		1,40	Pokój lekarzy	22,02	66,06	4x50m3/h	1600,0	6,1	6,1	400	400	
		1,41	Perymetria	14,93	44,79	4x50m3/h	820,0	5,6	5,6	250	250	
		1,46	Gab. badań LASER	10,07	30,21	3x50m3/h	740,0	6,6	6,6	200	200	
		1,47	Gab. badań OCT	10,01	30,06	3x50m3/h	740,0	6,6	6,6	200	200	
		1,48	Gab. badań elektrofizjolog.	10,09	30,27	3x50m3/h	820,0	7,3	7,3	220	220	
		1,49	Gab. badań LASER	10,92	32,81	3x50m3/h	820,0	6,7	6,7	220	220	
		1,45	Komunikacja	84,6	236,90	6x20m3/h	1050,0	2,0	1,0	380	220	
		1,45a	Korytarz	6,12	18,36	3x20m3/h	250,0	4,0	4,0	70	70	
		1,40a	Poczekalnia	19,7	60,86	6x20m3/h	300,0	2,0	2,0	120	120	
								KN5	Vn=	5480	m3/h	
								KW5	Vw=	5080m3/h		
								WSoc5	Vw=		120m3/h	
								WS5	Vw=		280m3/h	
										ΣVw=5480m³/h		
		1,42	WC Personelu							inf z kor	150	WS5
		1,43	WC pacjenta M							inf	80	WS5
		1,44	WC pacjenta D							inf	50	WS5
										Vw=280m3/h		
Lp	Kondygnacja	Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. F	Kubatura K	Ilość osób w pom.	Zyski	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi
								naw.	wyw.	naw.	wyw.	-

				m ²	m ³	-	W	n/h	n/h	m ³ /h	m ³ /h	-
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
I PIĘTRO Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny N6/W6 Strefa akademicka+K6 KLIMATYZATORY												
	I PIĘTRO	1,02	Gabinet kadry	17,19	51,51	3os.x50		3	3	150	150	
		1,03	Gab. Kadr	9,96	29,88	2osx50		3,3	3	100	100	
		1,04	Gabinet kadry	20,89	62,67	4osx50		3,2	3,2	200	200	
		1,05	Gabinet kadry N	12,66	37,71	2osx50		3,2	3,2	120	120	
		1,06	Gabinet kadry N	12,53	37,59	2osx50		3,2	3,2	120	120	
		1,07	Gabinet kadry	13,72	41,07	2osx50		3	3	120	120	
		1,08	Pokój inspektora	13,83	41,49	3osx20		3	3,0	120	120	
		1,09	Sekretariat	19,18	57,51	3osx50		2,6	2,6	150	150	
		1,10	Kierownik katedry kliniki	19,13	57,39	4osx50		3,5	3,5	200	100	100-2WS6
		1,11	Sala wykładowa	48,95	146,85	36osx25		6,1	6,1	900	900	
		1,12	Sala konferencyjna	85,40	256,2	50osx25		5,8	5,8	1250	1250	
		1,13	Pom. Redakcji OKO	16,75	50,25	3osx50		3	3	150	150	
		1,21	Biblioteka	34,60	104,73	14osx30		4	4	420	420	
		1,15	Pom.porządkowe	3,66	10,98			inf	4	inf.	60	WP6
		1,20	WC damskie	1,45				-	-	inf.	100	1WS6
		1,19	WC męskie	1,44				-	-	inf.	110	1WS6
		1,16	Korytarz	16,92	50,74	3osx20		3	3	150	-	
		1,23	Korytarz	59,56	178,68	10os x20		2	2,0	360	290	
		1,24	Magazyn podręczny	4,80	14,45			inf	3	inf.	50	2WM6
		1,01	Holl	60,62	183,27	10osx20		2	2	300	250	
		1,22	Magazyn sprzętu	3,80	22,17			inf	2	inf.	50	1WM6
		1,17	Pokój studentów	16,85	50,4	3osx50		3	3	250	100	150-1WS6
								N6	Vn=	5060	m3/h	
								W6	Vw=	4540m3/h		
								1WS6	Vw=		360m3/h	
								2WS6	Vw=		100m3/h	
								1WM6	Vw=		50m3/h	
								2WM6	Vw=		50m3/h	
										Vw=520m3/h		
								N6		Vn=5060m³/h		
								W6		Vw=4590 m³/h		
Lp	Kondygnacja	Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. F	Kubatura K	Ilość osób w pom.	Zyski	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi
								naw.	wyw.	naw.	wyw.	-

				m ²	m ³	-	W	n/h	n/h	m ³ /h	m ³ /h	-
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
II PIĘTRO Zespół nawiewno-wywiewny N7/W7-Wentylacja z chłodzeniem - Oddział Pielęgnacyjny												
	II PIĘTRO	2,12	Gabinet badań ciemnia	16,06	48,18	3osx50		3	3	150	150	
		2,13	Gabinet diag. zabieg.	13,90	41,7	2osx50		4	4	120	120	
		2,14	Pokój intens. opieki	16,96	50,88	3os x50		5	5	260	260	
		2,16	Pokój 2 łóż.	16,77	50,31	2osx50		2,3	2,3	120		
			Łazienka								120	WL7
		2,18	Pokój 2 łóż.	16,49	49,47	2osx50		2,3	2,3	120		
			Łazienka								120	WL7
		2,20	Pokój 2 łóż.	17,37	52,11	2osx50		2,3	2,3	120		
			Łazienka								120	WL7
		2,22	Pokój 2 łóż.	17,47	52,5	2osx50		2,3	2,3	120		
			Łazienka								120	WL7
		2,25	Pokój 2 łóż.	16,75	49,53	2osx50		2,4	2,4	120		
			Łazienka								120	WL7
		2,27	Pokój 2 łóż.	16,44	49,41	2osx50		2,4	2,4	120		
			Łazienka								120	WL7
		2,29	Pokój 2 łóż.	16,54	49,62	2osx50		2,4	2,4	120		
			Łazienka								120	WL7
		2,31	Gabinet badań ciemnia	17,58	55,08	3osx50		3	3	150	150	
		2,32	Pokój socjalny	11,08	36,39	4osx30		3,3	3,3	120	120	Wsoc7
		2,39	Przygot. zabieg.	8,58	25,74	2osx50		3	3	130	90	
		2,39B	Magazyn leków	2,87	8,61			inf	4	inf.	40	1WM7
		2,40	Gabinet opatrunkowy	14,40	34,35	2osx50		3,5	3,5	120	120	
		2,41	Pok. oddziałowej	11,49	43,08	3osx50		3,5	3,5	150	150	
		2,36	Poczekalnia	18,71	57,87	6osx20		3,5	3,5	200		
		2,35	Pom. porządkowe	2,35	7,26			-	4	inf.	30	WL7
		2,33	Łazienka pacjenta	10,58				-	-	inf.	120	Wł7
		2,34	WC personelu	3,67				-	-	inf.	80	WL7
		2,24	Brudownik	6,44	19,44			-	6	inf.	120	1WB7
		2,37	Komunikacja	81,38	200,75	10os x20		2	2	400	280	
Lp	Kondygnacja	Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. F	Kubatura K	Ilość osób w pom.	Zyski	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi
				m ²	m ³	-	W	naw.	wyw.	naw.	wyw.	-
				m ²	m ³	-	W	n/h	n/h	m ³ /h	m ³ /h	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
c.d. II PIĘTRO Zespół nawiewno-wywiewny N7/W7-Wentylacja z chłodzeniem - Oddział Pielęgnacyjny												
								N7	Vn=	2630	m3/h	
								W7	Vw=	1340m3/h		
								WL7	Vw=	1080m3/h		
								1WS7	Vw=	80m3/h		
								1WB7	Vw=	120m3/h		
										Vw=2630m3/h		
Oddział pielęgnacyjny pobytu dziennego- II piętro												
		2,04	Sala pobytu 4 łóżka	22,14	68,63	4os x50		3	3	200	140	
			łazienka								60	WL7
		2,06	Sala pobytu 4 łóżka	23,15	71,77	4os x50		3	3	200	140	
			łazienka								60	WL7
		2,08	Pokój lekarski	9,91	30,72	3osx50		6	6	180	60	
			łazienka								120	2WS7
		2,03	PKT. zab. pielęgnacyjnych	6,75	20,93	2osx50		5	5,0	100	100	
		2,02	Korytarz	21,35	66,19	6osx20		2	2	120	60	
		2,07	Brudownik	3,19	9,89			-	6	inf.	60	2WB7
		2,01	Holl	27,57	85,47	6osx20		1.5	1,5	120	120	
								N7	Vn=	920	m3/h	
								W7	Vw=		620m3/h	
								WL7	Vw=		240m3/h	
								2WB7	Vw=		60m3/h	
Vw=920m3/h												

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	III PIĘTRO Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny -N8/W8 Administracja+K8 KLIMATYZATORY											
	III PIĘTRO											
	Zespół N8/W8	3,02	Sala konferencyjna	16,4	49,14	10osx30		6,7	6,7	300	300	
		3,03	Gabinet dyrektora szpitala	30,1	90,42	5osx50		3	3	250	130	120-lazienka
		3,06	Pokój lekarza naczelnego	20,72	62,16	3osx50		3	3	180	180	
		3,05	Sekretariat	21,57	64,71	3osx50		3	3	180	180	
		3,07	Sekretariat	18,9	56,73	3osx50		2,8	2,8	150	150	
		3,08	Pokój głównego księgowego	20,2	60,63	4osx50		3,5	3,5	200	200	
		3,09	Pokój przełożonej pielęgn.	10,0	30	2osx50		3,5	3,5	100	100	
		3,10	Pokój informatyków	14,7	44,13	3osx50		3,6	3,6	150	100	
		3,11	Magazyn sprz.	4,2	10,30			inf.	5	-	50	1WM8
		3,12	Pokój kadr	21,0	63	4osx50		3,5	4	200	200	
		3,13	Księgowość	21,2	64	4osx50		3,5	3,5	200	200	
		3,14	Księgowość	17,0	51,12	3osx50		3	3	150	150	
		3,15	zaplecze	5,0	14,91			2	2	50	50	
		3,16	Pokój statystyki med.	34,9	104,70	6osx50		3	3	300	300	
		3,17	Pokój zamówień publicznych	14,7	44,10	4osx50		3,5	3,5	150	150	
		3,18	Administracja szpitala	16,4	49	3osx50		3,3	3,3	150	150	
		3,19	Pokój zaopatrzenia	15,1	45	3osx50		3	3	150	150	
		3,22	Korytarz	87,7	219,1	10osx20		1,5	1,5	400	150	
			WCD					inf.		inf	50	WS8
			WCM					inf.		inf	50	WS8
			łazienka					inf.		inf	120	WS8
								N8	Vn=	3260	m3/h	
								W8	Vw=	2910m3/h		
								WS8	Vw=	300m3/h		
								1WM8	Vw=	50m3/h		
										Vw=920m3/h		
								N8		Vn=3260 m³/h		
								W8		Vw=2910 m³/h		
Lp	Kondygnacja	Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. F	Kubatura K	Ilość osób w pom.	Zyski	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Uwagi
				m²	m³	-	W	naw.	wyw.	naw.	wyw.	-
								n/h	n/h	m³/h	m³/h	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	II PIĘTRO Zespół wentylacyjny nawiewny -N9 KUCHNIA ze zmywalnia											
	II PIĘTRO											
	WO	2.42	Kuchnia oddziałowa	12,6	37,92			10	12,0	390	430	
	OKAP											
	1W9	2.11	Zmywalnia	6,3	18,90			6	7	110	130	
								N9	Vn=	500	m3/h	
								WO9	Vw=		430	
								1W9	Vw=		130m3/h	