



Moc zainst. Pz [kW]	2,0	0,2	1,3
Przeznaczenie	GNIAZDO DEDYKOWANE	WIFI	GPD
Typ przewodu	YDY 3 x2,5	YDY 3 x2,5	YDY 3 x2,5
UWAGI	POK.BIUROWY	KOMUNIKACJA	KOMUNIKACJA
Nr.obwodu wyj.	TS1/ 16	TS1/ 18	TS1/ 19

Istniejąca tablica rozdzielcza TSN0 posiadająca rezerwę mocy

Sieć odbiorcza TN-S  
OCHRONA DODATKOWA:  
WYŁĄCZENIE SZYBKIE

OBIEKT  
**SZPITAL OKULISTYCZNY**  
ul Sierakowskiego 13  
**03-709 WARSZAWA**

TEMAT PROJEKTU

**OKABLOWANIE STRUKTURALNE**

STADIUM PROJEKTU

**Projekt Wykonawczy**

TEMAT RYSUNKU: SKALA: B.S.

**Schemat rozbudowy  
Tablicy rozdzielczej TSN0  
w piwnicy**

OPRACOWAŁ  
mgr inż. Paweł Berzowski

SPRAWDZIŁA  
mgr inż. Elżbieta Stefańska

DATA: 02.2013 RYS: EL/SO/02